



14.03.22 № 132
На № 281 от 05.03.2022

Главе городского поселения
Луговой
Ю.В. Гришаеву

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Васильевич!

В ответ на запрос о возможности подключения (технологического присоединения) объекта к сетям электроснабжения АО «ЮРЭСК» предоставляю следующую информацию.

Технологическое присоединение объекта, расположенного на земельном участке по адресу пгт. Луговой, ул. Просвещения, д. 17, возможно от воздушной линии 0,4 кВ ф. Просвещения, КТП 10/0,4 кВ № 12-405 с установленной мощностью 400 кВА. Резервная мощность 150 кВА.

Руководствуясь «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям» (п.9;10) Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 для получения технических условий, в которых будут указаны сроки подключения объекта к сетям электроснабжения, сроки действия технических условий и оплата за подключение к электросетям, необходимо направить заявку установленной формы на технологическое присоединение посредством «Личного кабинета» на интернет-сайте АО «ЮРЭСК».

Директор

Я.Ф. Плотников